

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 21/2016/PEP-24T

My: **BONEGA, spol. s r.o.**

Potoční 302  
696 66 Sudoměřice nad Moravou  
IČ: 46901281



*tímto prohlašujeme,*

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Název: **Zkratu odolný transformátor BONEGA® řady PEP s dvojitou izolací**  
Typ: **PEP-24T**

### **Popis a účel použití:**

Dvoumodulový, zkratu odolný transformátor s výkonem 8VA.  
Výrobek je určen k transformaci napětí z 230A AC na 8V, 12V nebo 24V AC v domovních, průmyslových a podobných instalacích.

### **Příslušná nařízení vlády:**

- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., (Směrnice 2011/65/EU - directive RoHS)

**Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:** ČSN EN 60742-1

**Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12, odst. 3 písm. j ) zákona č.22/1997 Sb.v platném znění.

4.1.2016 Sudoměřice

Dipl. Ing. Roman Hudeček, jednatel

-----  
Datum a místo vydání

-----  
Jméno a funkce odpovědné osoby

-----  
Podpis