

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1140064

Výrobek: Jistič

Typ: PEP-6J

Jmenovité hodnoty: AC 230/400 V, 50/60 Hz (1p); AC 400 V, 50/60 Hz (3p);
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A;
6 kA, póly: 1,1+N, 2, 3, 3+N, 4

Objednavatel: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Česká republika

Výrobce: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 004822-01/01 ze dne: 17.01.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+1:05+A11:06+A12:08

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 400389 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.1.2017

28.1.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 1 4 0 0 6 4 *

400389-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1140064

Product: Circuit-breakers

Type: PEP-6J

Rating: AC 230/400 V, 50/60 Hz (1p); AC 400 V, 50/60 Hz (3p);
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A;
6 kA, poles: 1,1+N, 2, 3, 3+N, 4

Ordering firm: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Czech Republic

Manufacturer: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 004822-01/01 of: 17.01.2011

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+1:05+A11:06+A12:08

The validity of the certificate is limited to: 31.1.2017

28.1.2014

Prague

Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



Stamp



400389-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

СЕРТИФИКАТ

№.: 1140064

Изделие: защитный выключатель

Тип: PEP-6J

Технические данные: AC 230/400 V, 50/60 Hz (1p); AC 400 V, 50/60 Hz (3p);
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A;
6 kA, полюсов: 1,1+N, 2, 3, 3+N, 4

Заказчик: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Чешская республика

Изготовитель: BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice, Чешская республика

Торговая марка:

Результаты испытаний приделаны в протоколе №.: 004822-01/01 от: 17.01.2011

Образец испытанного изделия отвечает требованиям:
ЧСН ЭН 60898-1:03+A1:05+1:05+A11:06+A:12:08

Сертификат остается в силе до: 31.1.2017

28.1.2014

Прага,

Miroslav Sedláček
Руководитель органа сертификации



Печать



400389-01